

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
1081 BUDAPEST,
II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 7.

ÜGYSZÁM: TFSO-291/2/2012
ÜGYINTÉZŐ: MEDGYES MIHÁLY
TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7748
TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7797
E-MAIL: EH@EH.GOV.HU; MEDGYESM@EH.GOV.HU

HATÁROZAT SZÁMA: 1077/2012.

TÁRGY: TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

A Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a **Gödöllői Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (2100 Gödöllő, Palotakert 4.; Cg. 13-09-084764; továbbiakban: Engedélyes) távhőtermelői működési engedély iránti kérelmének helyt ad és az Engedélyes részére

Gödöllő

vonatkozásában - a mellékletben megnevezett telephelyen működő berendezésekre - jelen határozatban foglalt feltételekkel

távhőtermelői működési engedélyt

(továbbiakban: Engedély) ad.

I. A távhőtermelés általános feltételei

I.1. Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

- I.1.1. Az Engedélyes jelen engedély alapján - a melléklet „A” és „B” táblázatában foglalt telephelyeken és berendezésekkel - jogosult és köteles távhőt termelni. Az engedély át nem ruházható. A távhőtermelő létesítmény működtetése és fejlesztése a távhőtermelő feladata.
- I.1.2. Az Engedélyes a távhőszolgáltató létesítményt a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: Tszt.), valamint az Engedélyben foglaltaknak megfelelően köteles mindaddig működtetni, amíg az adott területen a települési önkormányzat képviselő testülete által meghatározott ellátási kötelezettsége fennáll.
- I.1.3. A távhőtermelő köteles a távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében a távhőszolgáltatóval együttműködni.
- I.1.4. Az Engedélyes köteles a termelőeszközeit üzemképes állapotban tartani, a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, a berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani, valamint a szükséges készletekről és tartozékokról gondoskodni.
- I.1.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit más személlyel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. Ebben a tájékoztatóban az Engedélyes köteles telephelyenként lebontva konkrétan megjelölni a kiszervezéssel érintett tevékenységek körét. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
- I.1.6. Kapcsolt energiatermelés esetén, ha a hőenergiát részben vagy egészben távhőszolgáltatási célra termelik, az Engedélyes köteles hitelesített mérőt felszerelni a kapcsoltan termelt és távhőszolgáltatás céljára átvett hő mérésére.
- I.1.7. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási rendszert vezetni, melyben a hőtermelő tevékenysége más tevékenységtől elkülöníthető és nyomon követhető.
- I.1.8. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás határidejét a Hivatal határozza meg.
- I.1.9. Az Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás biztonságát veszélyeztető eseményről a Hivatalt felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ellátás biztonságát súlyosan sértő esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.
- I.1.10. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkeztéről - annak tudomására jutásától számított 8 napon belül - a Hivatalt értesíteni, amely a Tszt. alapján az engedély visszavonását eredményezheti.
- I.1.11. Az Engedélyes köteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak bekövetkezte előtt 3 hónappal a Hivataltól jelen engedély módosítását kérni.

- I.1.12. Az Engedélyes köteles jelen engedély mellékletének tartalmát érintő, előre nem tervezhető bármely bekövetkezett változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni, és a jelen engedély módosítását kérni.
- I.1.13. A távhőtermelő létesítmény távhőtermelésének tervezett megszüntetése előtt legalább egy évvel az Engedélyes köteles a megszüntetésre engedélyt kérni a Hivataltól, az érintett önkormányzat egyidejű értesítésével.
- I.1.14. Az Engedélyes a Tszt.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit.

I.2. Környezetvédelmi feltételek és garanciális kötelezettségek

Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályokban foglalt és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által meghatározott kötelezettségeket, különösen a működése során és annak megszűnte után fennálló (rekultivációs, kármentesítési, tájrendezési, veszélyes-, nem veszélyes- és települési hulladék-kezelési) és egyéb kötelezettségeit, továbbá azok teljesítését szolgáló pénzügyi fedezet meglétére, képzésére vonatkozó szabályokat.

I.3. A vonatkozó jogszabályokban és az engedélyben előírt követelmények ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult az Engedélyestől eseti és rendszeres információt kérni, az engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is.

I.4. Jogkövetkezmények az előírt követelmények be nem tartása esetén

A Tszt. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban és az Engedélyben foglalt előírások megszegése esetén a Hivatal a Tszt.-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ezen pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak.

I.5. Melléklet

A jelen Engedély melléklete

(„A” táblázat: Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai

„B” táblázat: Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai)

az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezik.

I.6. Díjak

Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 1. melléklet III. 1. pont *b*) alpontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

II. Jogorvoslat

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

III. Az engedély időbeli hatálya és vegyes rendelkezések

- a) Az engedély határozatlan ideig hatályos.
- b) A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.
- c) Az Engedélyes a Tszt 5. § (2) bekezdésben meghatározott mértékű felügyeleti díjat köteles e határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik munkanapig a Hivatal részére - a Díjrendelet 4. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével - megfizetni. Amennyiben az Engedélyes távhőszolgáltatói működési engedéllyel is rendelkezik, akkor felügyeleti díjat csak a távhőszolgáltatói működési engedélyre vonatkozóan kell fizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a 2012. szeptember 25-én kelt és 2012. szeptember 27-én érkezett beadványában távhőtermelői működési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez benyújtott iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a Tszt.-ben és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt. Vhr.) előírt követelményeknek, ezért a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 14. §-ában, 15. §-ában, valamint a Tszt. Vhr. 3-4. §-ában és 6. §-ában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az Engedélyes év közben kapott engedélyt, ezért a Hivatal a rendelkező rész III. c) pontjában kötelezte a felügyeleti díj időarányos, 2012. tárgyévre vonatkozó, egyösszegű befizetésére. Tekintettel arra, hogy az Engedélyes távhőszolgáltatói működési engedéllyel is rendelkezik, felügyeleti díjat csak a távhőszolgáltatói működési engedélyre vonatkozóan kell fizetni, mivel a távhőtermelésből nincs önálló bevétele, azt a távhőszolgáltatás árbevétele tartalmazza.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés d) pont *dd)-de)* alpontja alapján kellett rendelkezni.

A Ket. 100.§ (1) bekezdés d) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100.§ (2) bekezdése és a Ket. 109.§ (1) bekezdés a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban Pp.) 330.§ (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket.


72.§ (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338.§ (1) és (2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - a VET 168. § (9) bekezdése és a Tszt. Vhr. 8. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2012. november 19.

Horváth Péter
elnök
nevében és megbízásából

kiadmányozó



Tilesch Péter
főosztályvezető
Villamosenergia- és Távhő-Felügyeleti,
-Szabályozási Főosztály



Kapják:

- 1./ Engedélyes
- 2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és -szabályozási Osztály
- 3./ Hivatal, Statisztikai és Informatikai Osztály
- 4./ Hivatal, irattár

- 1 példány
- 1 példány
- 1 példány
- 1 példány

Melléklet

„A” táblázat

Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai

| Szám | Megnevezés | Mérték- egység | Adatok |
|------|---|-------------------|---|
| | Az engedélyes adatai | | |
| 1 | Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve | | Gödöllői Táv hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 2 | Rövid neve | | Gödöllői Táv hő Kft. |
| 3 | Székhelye | | 2100 Gödöllő, Palota-kert 4. |
| 4 | Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma | | 13-09-084764 |
| 5 | Alapítási okirat kelte | | 2000. március 23. |
| 6 | Cégforma | | Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 7 | Adószáma | | 12462276-2-13 |
| 8 | Jegyzett tőkéje | MFt | 125 |
| 9 | Befektetett eszközök engedélykérekor | MFt | 99 |
| 10 | Tevékenységi kör | | |
| 11 | Főtevékenység | | Gőzellátás, légkondicionálás |
| 12 | Kapcsolódó tevékenységek | | Cégkivonat szerint |
| 13 | Összes beépített villamos teljesítménye | MW | |
| 14 | Összes beépített hőteljesítménye | MW | 20 |

a) Telephely neve:

Palota-kert, I.sz.fűtőmű

A telephelyek főbb adatai

| | | | |
|----|--|-------|---|
| 1 | Telephely neve | | Palota-kert, I.fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 2100 Gödöllő, Palota-kert 6/C |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 10 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 10 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 35 000 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | Földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Central European Gas Trade Kft. / szabadpiaci beszerzés |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1972 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |
| | | | |

b) Telephely neve:

Kossuth L. utca, II.sz.fűtőmű

A telephelyek főbb adatai

| | | | |
|----|--|-------|---|
| 1 | Telephely neve | | Kossuth L. utca, II.fűtőmű |
| 2 | Telephely címe | | 2100 Gödöllő, Kossuth L. utca 29. |
| 3 | Beépített villamos teljesítmény | MW | |
| 4 | Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség | MW | |
| 5 | Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége | MWh | |
| 6 | Beépített (névleges) hőteljesítmény | MW | 10 |
| 7 | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség | MW | 10 |
| 8 | Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 70 000 |
| 9 | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató) | | |
| 10 | Neve | | |
| 11 | Címe | | |
| 12 | Lekötött hőteljesítmény | MW | |
| 13 | Vásárolni tervezett mennyiség | GJ/év | |
| 14 | Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú) | | |
| 15 | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | Földgáz |
| 16 | Energiahordozó származása és beszerzési módja | | Central European Gas Trade Kft. / szabadpiaci beszerzés |
| 17 | Az üzembehelyezés időpontja | Dátum | 1972 |
| 18 | Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye* | | |
| 19 | Létesítendő létesítmény rendeltetése* | | |
| 20 | Létesítendő létesítmény technológiája* | | |
| 21 | Létesítendő létesítmény műszaki felépítése* | | |
| 22 | Kivitelezés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 23 | Technológiai szerelés tervezett kezdése* | Dátum | |
| 24 | Üzembe helyezés tervezett időpontja* | Dátum | |
| 25 | Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója* | | |
| | * Létesítési engedély esetében | | |

„B” táblázat

Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

a) Telephely neve: Palota-kert, I.sz.fűtőmű

Melegvíz kazánok

| Megnevezés | Mért.e. | Adatok | | | |
|----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Helyszám | | | | | |
| Gyártó | | Hoval | Hoval | Hoval | Hoval |
| Típus | | Hoval Max-3 | Hoval Max-3 | Hoval Max-3 | Hoval Max-3 |
| Névleges teljesítmény | MW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |

b) Telephely neve: Kossuth L. utca, II.sz.fűtőmű

Melegvíz kazánok

| Megnevezés | Mért.e. | Adatok | | | |
|----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Helyszám* | | | | | |
| Gyártó | | Hoval | Hoval | Hoval | Hoval |
| Típus | | Hoval Max-3 | Hoval Max-3 | Hoval Max-3 | Hoval Max-3 |
| Névleges teljesítmény | MW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Üzembe helyezés időpontja | dátum | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| Maradó/tervezett élettartam | dátum | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 |